

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název zakázky: **Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí**

Číslo zakázky: **VZ/2022/01**

Zadavatel: **Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace**

Sídlo: Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž

IČ: 00091138

Druh veřejné zakázky podle předpokládané hodnoty: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh řízení: otevřená výzva

Druh zakázky: stavební práce

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 29. 9. 2022 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpovědi:

- 1) Dle PBR mezi požárními úseky 1.5 a 1.6 jsou navrženy protipožární dveře (EW30DP3-C), během stavebních úprav bude zbourána příčka mezi P.Ú. 1.5 a 1.6 tudíž přechod mezi těmito P.Ú. bude posunut do míst, kde jsou stávající dveře, o kterých nevíme, zdali jsou tyto dveře protipožární. Prosíme o dopřesnění.

Odpověď:

Stávající dveře nejsou protipožární, výměna stávajících dveří za nové EW 30 DP3-C byla doplněna do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

- 2) Prosíme o doplnění položek pro protipožární prostupy u ÚT.

Odpověď:

Protipožární prostupy jsou řešeny obalením minerální vatou a zatmelením, potrubí protupující přes požární úseky je ocelové. Chybějící zatmelení bylo doplněno do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

- 3) U pol. 46 prosíme o rozdělení této položky na omítky, omítky malých ploch, rýh a ostění. A záměnu za položky z katalogu opravy.

Odpověď:

Ve stavebním rozpočtu jsou omítky zahrnuty souhrnně, jednotlivé profese mají vlastní zapravení rýh.

- 4) Prosíme o doplnění položek pro stavební přípomocce k řemeslům a zednické zapravení.

Odpověď:

Řemesla mají vlastní položky opravy omítek. U profese EL doplněno.

- 5) Prosíme o přidání položek na vyřezání potěrů v místě nových příček, aby bylo možné založit tuto příčku.

Odpověď:

Příčky budou založeny přímo na stávající dlažbu.

- 6) Ve VV je PVC podlahovina v roli v TZ je PVC podlahovina ve čtvercích, prosíme o upřesnění.

Odpověď:

Platí údaj uvedený v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – PVC podlahovina v roli.

- 7) Prosíme o záměnu přesunu hmot pro HSV za položky z katalogu oprav.

Odpověď:

Záměna provedena v rozpočtu. HSV přesunuto do katalogu oprav.

- 8) PBŘ uvádí že má být nově postavená hlavní ústředna EPS podle dokumentace není jasné, jak má tato ústředna vypadat. Prosíme o doplnění jak technického popisu, položek do rozpočtu tak i dokumentace.

Odpověď:

Z cenových důvodů bylo od provedení EPS upuštěno, proto soupis stavebních prací, dodávek a služeb EPS nezahrnuje.

### **Informace 1**

Při zpracování odpovědí bylo zjištěno, že při administraci VZ došlo k chybě a byl do ZD přiložen chybný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je správný VV doplněný o položky z tohoto vysvětlení.

### **Informace 2**

Z důvodu doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje text uvedený v bodě 8. výzvy k podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10. 10. 2022 v 10:00 hodin**.

V Kroměříži 4. 10. 2022